

ezú**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 251727-01/01

Datum vydání: 1. 10. 2025

Výrobek: Fotovoltaické rozváděče
Typ: R-FVE-DC1, R-FVE-DC2,
R-FVE-BATT20, R-FVE-BATT100
R-FVE-DC1T1-IKA+, R-FVE-DC2T1-IKA+,
R-FVE-DC3T1-IKA+
Jmenovité hodnoty: 1000 V DC, 48 A, do 10 kA, IP 65/20
Výrobní číslo: 001
Výrobce: A-Z TRADERS s.r.o.
Zapadlá 1270/6, 147 00 PRAHA 4 - BRANÍK,
Česká republika
Výrobní místo: -
Objednavatel: A-Z TRADERS s.r.o.
Zapadlá 1270/6, 147 00 PRAHA 4 - BRANÍK,
Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 1
Vzorky předloženy dne: 27. 8. 2025
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Zkoušky prováděny v době od 1. 9. 2025 do 1. 10. 2025
Jiné údaje: -
Zkušební předpis: ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:2021 příloha DD

Zpracoval: Jiří Houska

Schválil: Lukáš Burda
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 14

Počet příloh: 0

Počet stran příloh: 0

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušební ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.