

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250418

Výrobek: Fotovoltaické rozváděče

Typ: R-FVE-DC1, R-FVE-DC2,
R-FVE-BATT20, R-FVE-BATT100
R-FVE-DC1T1-IKA+, R-FVE-DC2T1-IKA+,
R-FVE-DC3T1-IKA+

Jmenovité hodnoty: 1000 V DC, 48 A, do 10 kA, IP65/20

Objednatel: A-Z TRADERS s.r.o.
Zapadlá 1270/6, 147 00 PRAHA 4 - BRANÍK, Česká republika

Výrobce: A-Z TRADERS s.r.o.
Zapadlá 1270/6, 147 00 PRAHA 4 - BRANÍK, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 251727-01/01 ze dne: 01.10.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:2021 příloha DD

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 251727 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 20.10.2028

21.10.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



* C E R / 1 2 5 0 4 1 8 *

251727-01